

Overgangsmuffe hexagon

Overgangsmuffe hexagon

Benyttes ved overgang fra sprinklerøsystemet Aquatherm red pipe til innvendig gjenge.

Overgangsmuffe med innvendig gjenge med 6 kant spor for verktøy.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Overgangsmuffe hexagon

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Overgangsmuffe hexag. 32-1/2"	4121153	875 45 49	5 stk
Overgangsmuffe hexag. 32-3/4"	4121113	875 48 79	5 stk
Overgangsmuffe hexag. 32-1"	4121114	875 45 44	5 stk
Overgangsmuffe hexag 40-1/2"	4121154	875 45 51	5 stk
Overgangsmuffe hexag. 40-1"	4121115	875 45 45	5 stk
Overgangsmuffe hexag. 40-1 1/4"	4121116	875 45 46	5 stk
Overgangsmuffe hexag. 50-1 1/4"	4121117	875 45 47	5 stk
Overgangsmuffe hexag. 50-1 1/2"	4121118	875 45 48	5 stk
Overgangsmuffe hexag. 63-1 1/2"	4121119	875 48 81	1 stk
Overgangsmuffe hexag. 63-2"	4121120	875 48 82	1 stk
Overgangsmuffe hexag. 75-2"	4121122	875 48 83	1 stk

Beskrivelsestekst : Overgangsmuffe hexagon

Aquatherm red pipe

Rørsystemet benyttes for sprinkler- og vanntåkesystem. Rørsystemet Aquatherm Red pipe er produsert i polypropylen, PP-R, og benyttes til distribusjon av vann i sprinkler- og vanntåkesystem. Aquatherm Red pipe tilbyr markedet en stor bredde av rør og rørdeler for installasjon av sprinklersystem. Systemet er basert på et glassfiberarmert polypropylenrør (faser composite) som produseres i en flerlagsprosess.

Materialet Fusiolen, PP-R (80) FS, som benyttes til produksjonen av disse rørene, er spesielt utviklet for å møte de kravene som finnes, både hva gjelder selve installasjonsprosessen og de krav som settes til sikkerhet under drift.

Aquatherm Red pipe er sveisbare uten bruk av pakninger eller lim, og systemet er naturligvis også fritt for korrosjonsproblematikk. Rør og rørdeler er sertifisert med registreringsnummer 684A av LPCB i henhold til retningslinjene LPS 1260. På bakgrunn av dette har også FG godkjent systemet til bruk for sprinkling i Norge. Systemet kan benyttes i risikoklasser LH og OH1 til OH4, i henhold til Norsk Standard NS 12845 og NS-EN 16925:2018. Se "teknisk instruksjon" for nærmere opplysninger om bruksområder.

Forslag til beskrivelsestekst (ikke innstøpt)

Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment, og rørsystemet skal ha FG-godkjenning. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte sprinkel-system.

Forslag til beskrivelsestekst ved innstøping

Sprinkleranlegget skal prosjekteres etter boligsprinkelstandarden NS-EN 16925:2018 og rørsystemet skal ha FG-godkjenning for innstøping. Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling.